

## **БЛОКИ ПИТАНИЯ**

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ТУ 6589-002-54591351-2004**

Условное обозначение:

Буквы перед дефисом обозначают:

**БП** – в начале обозначения – блок питания;

**С/Н/П** – стабилизированный /нестабилизированный /переменный.

Цифры после дефиса (6), (6М) - типоразмер блока (корпуса).

Цифры после второго дефиса обозначают:

- первые две цифры:

номинальное выходное напряжение блока в вольтах

- последующие цифры:

максимальный ток нагрузки в амперах, умноженный на коэффициент 100  
у стабилизированных блоков (БПС);

номинальный ток нагрузки в амперах, умноженный на коэффициент 100,  
у нестабилизированных и переменных блоков (БПН, БПП).